



ЛЕГЕНДА

- Стенен аплик
- Лум. лампа 1x36вт
- Бански аплик
- Кв. плафонера 4x18вт
- Контакт за скрит монтаж тип "Шуко" -единичен
- БТ– Бойлерно табло с вграден контакт
- Табло апартаментно - ТАП-6
- Табло етажно - ТЕ-1.1 и ТЕ-1.2
- 8 В30 – Осов вентилатор - В
- Стенна модулна кутия с 4бр. контакти "Шуко" телефон, и кабелен интернет
- Евакуационно осв. тяло с вграден акумулатор.
- датчик движение
- прожектор

ЗАБЕЛЕЖКА

Осв.инст. ще се изпълни с мостов проводник скр.под мазилката. От таблото до ел.ключа ще се положи ПВВм3х1,5мм2, а от ключа до осв.тяло-ПВВм3х1мм2. От таблото до силовите контакти -монофазни с мощност до 1000вт да се изтеглят линии с ПВВм3х2,5мм2, а до тези смоцност 2000вт-ПВВм3х4мм2. Разстоянието между силовите линии и ОВ и ВиК инсталации да бъде 0,5м. Всички контакти да се монтират на височина 0,6м от кота под с изключение на контактите за кабелна телевизия и хладилника, които ще се монтират на 1,20м от пода. Бойлерното табло да бъде с вграден контакт и да се монтира на височина 1,50м от кота под.Таблото ще се захрани с ПВВм 3х4мм2. От БТ до бойлера-СВТ4х4мм2

Силнотоккови линии

- 1.ПВ5х6мм2 в PVC тр.32мм -ТОхрана
- 2.ПВ3х6мм2 в PVC тр.29мм -ТАП-6.1
- 3.ПВ3х6мм2 в PVC тр.29мм -ТАП-5.2
- 4.ПВ3х6мм2 в PVC тр.29мм -ТАП-5.3
- 5.ПВ3х6мм2 в PVC тр.29мм -ТАП-5.5
- 6.ПВ3х6мм2 в PVC тр.29мм -ТАП-6.6
- 7.ПВ5х6мм2 в PVC тр.32мм -Табло охрана

1ви етаж на общежитието
силнотоккова инсталация

ПРОЕКТАНТ
"МОДУС 313"ООД
УПРАВИТЕЛ
арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НХГ "Димитър Добрович" - Сливен
СЪГЛАСУВАЛ
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,
област Сливен

ЧАСТ; ЕЛЕКТРО

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАТА: ЕЛЕКТРО	МАЩАБ:1:50	ЧЕРТЕЖ №
ПРОЕКТАНТИ инж. В. Гергова	СЪГЛАСУВАЛИ арх. М. Козовска	
	инж. В. Вълков	
СЪГЛАСУВАЛИ инж. Д. Христосков	инж. С. Молова	
ланд.арх. Р.Петрова	инж. Б. Орханиев	