



ЛЕГЕНДА

В - Осов вентилатор - 30вт

К - Водогреен котел на природен газ Q=40kw, комплект с предпазен вентил и автоматика, с възможност за превключване от режим на отопление в режим БГВ 220в; 500вт

⊙ -Осветително тяло взривозащитено с л.н.ж. 100вт -Ex edIIA T1

ЗАБЕЛЕЖКА

Осв.инст. ще се изпълни с мостов проводник скр.под мазилката. От таблото до ел.ключа ще се положи ПВВм3х1,5мм2, а от ключа до осв.тяло-ПВВм3х1мм2.

От таблото до силовите контакти -монофазни с мощност до 1000вт да се изтеглят линии с ПВВм3х2,5мм2, а до тези смощност 2000вт-ПВВм3х4мм2.

Разстоянието между силовите линии и ОВ и ВиК инсталации да бъде 0,5м. Всички контакти да се монтират на височина 0,6м от кота под с изключение на контактите за кабелна телевизия и хладилника, които ще се монтират на 1,20м от пода.

- ЛЕГЕНДА
- ⊗ – Стенен аплик

— Лум. лампа 1х36вт

⊙ – Бански аплик

□ – Кв. плафонера 4х18вт

⌒ – Контакт за скрит монтаж тип "Шуко" -единичен

⊠ – Табло етажно - ТЕ-3

8 В30 – Осов вентилатор - В

EO→ – Евакуационно осв. тяло с вграден акумулатор.

⊙ — Датчик движение

Силнотоккови линии

ПВ5х16мм2 в ПВЦтр.80мм - ТЕ-3
ПВ4х1,5мм2 в ПВЦ тр.19мм - ст.осв.

Подпокривен етаж на общежитието
силнотоккова и слаботоккови
инсталация

ПРОЕКТАНТ

"МОДУС 313"ООД

УПРАВИТЕЛ

арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

НХГ "Димитър Добрович" - Сливен

СЪГЛАСУВАЛ

Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие

в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

ЧАСТ; ЕЛЕКТРО

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАТА: ЕЛЕКТРО

МАЩАБ: 1:50

ЧЕРТЕЖ №

ПРОЕКТАНТИ	СЪЛАСУВАЛИ	
инж. В. Гергова	арх. М. Козовска	
	инж. В. Вълков	
СЪЛАСУВАЛИ	инж. С. Молова	
инж. Д. Христосков	инж. Б. Орханиев	
ланд.арх. Р.Петрова		

www.modus313.com
+359 896788760

Modus313

ArchDesign