



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ НА ОБЕКТА.
- ВСИЧКИ ТРЪБОПРОВОДИ ОСВЕН ЗАХРАНВАНЕТО НА РАДИАТОРИТЕ, ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТИП "АРМАФЛЕКС" С ДЕБЕЛИНА 19 ММ.
- ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ СТАВА СЪГЛАСНО ОТВОРИТЕ ПО ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА".
- ЗАХРАНВАНЕТО НА РАДИАТОРИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С "ПЕ" ПЛАСТАСОВИ ТРЪБИ $\Phi 16/2$ С КИСЛОРОДНА ЗАЩИТА И АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА ПРИ $t \leq 95^\circ$, МОНТИРАНИ В ГОФРИРАНА ТРЪБА.
- СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ТОЗИ ЧЕРТЕЖ Е ЗА УДОБСТВО ПРИ РАЗЧИТАНЕТО МУ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА		
А. Вентилатори		
Поз.	Описание	Ел.
А-1	Осов вентилатор със самопадаща клапа Дебит 90-180 м ³ /h Напор 50 Pa	0.03 kW 220 V
С. Решетки		
Поз.	Описание	Ел.
С-1	Трансферна решетка	-



ПРОЕКТАНТ
"МОДУС 313"ООД
УПРАВИТЕЛ
арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НХГ "Димитър Добровиш" - Сливен
СЪГЛАСУВАЛ
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие,
галерия и ателиета
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,
област Сливен

ОВ и К
ЧАСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0,00
ЧЕРТЕЖ

ДАТА 01/2017 МАЩАБ 1:100 ЧЕРТЕЖ № 1/6

ПРОЕКТАНТИ	СЪГЛАСУВАЛИ
инж. Б. Орханиев	инж. С. Кателиев
	ланд. арх. Р. Петрова
СЪГЛАСУВАЛИ	
арх. В. Каракачанова	инж. В. Вълков
арх. Георги Савов	инж. В. Гергова
	инж. С. Молова