



#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ НА ОБЕКТА.
- ВСИЧКИ ТРЪБОПРОВОДИ ОСВЕН ЗАХРАНВАНЕТО НА РАДИАТОРИТЕ, ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТИП "АРМАФЛЕКС" С ДЕБЕЛИНА 19 ММ.
- ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ СТАВА СЪГЛАСНО ОТВОРИТЕ ПО ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА".
- ЗАХРАНВАНЕТО НА РАДИАТОРИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С "ПЕ" ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ  $\Phi 16/2$  С КИСЛОРОДНА ЗАЩИТА И АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА ПРИ  $t \leq 95^\circ$ , МОНТИРАНИ В ГОФРИРАНА ТРЪБА.
- СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ТОЗИ ЧЕРТЕЖ Е ЗА УДОБСТВО ПРИ РАЗЧИТАНЕТО МУ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА		
А. Вентилатори		
Поз.	Описание	Ел.
A-1	Осов вентилатор със самопадаща клапа Дебит 90-180 m <sup>3</sup> /h Напор 50 Pa	0.03 kW 220 V
С. Решетки		
Поз.	Описание	Ел.
C-1	Трансферна решетка	-



ПРОЕКТАНТ  
**"МОДУС 313" ООД**  
УПРАВИТЕЛ  
арх. Маргарита Козовска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
НХГ "Димитър Добровиш" - Сливен  
СЪГЛАСУВАЛ  
Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие,  
галерия и ателиета  
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,  
област Сливен

ЧАСТ  
ОБ И К

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +5.80  
ЧЕРТЕЖ

ДАТА 01/2017 МАЩАБ 1:100 ЧЕРТЕЖ № 3/6

ПРОЕКТАНТИ	СЪГЛАСУВАЛИ
инж. Б. Орханиев	инж. С. Кателиев
	ланд. арх. Р. Петрова
СЪГЛАСУВАЛИ	инж. В. Вълков
арх. В. Каракачанова	инж. В. Гергова
арх. Георги Савов	инж. С. Молова

www.modus313.com  
+359 896788760

**Modus 313**  
Arch Design